

Утверждаю

Директор ГБПОУ «ЧГКИПиТ»
Е.В.Берсенева

План устранения замечаний по акту № 1259 от 29.10.2021 г. Главное управление МЧС
России по Челябинской области

№	замечание	Сроки устранения	Ответственный	Отметка о выполнении
1.	Отсутствует указатель направления движение к внешним источникам водоснабжения (пожарный гидрант)	Замечания устранены в период проверки до 29.10.2021 г.	Костюк Р.Н.	выполнено
2.	Отсутствие документации, подтверждающей класс пожарной опасности на отделку пола материалом линолеум	Замечания устранены в период проверки до 29.10.2021 г	Костюк Р.Н.	выполнено
3.	Отсутствует техническая документация на АПС	Замечания устранены в период проверки до 29.10.2021 г	Костюк Р.Н.	выполнено